

АКТ стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період
2018 / 2019 років

N 1/2

"27" 09 2018 року

Дахова котельня № 2 по вул. Сікорського, 1
(місце складання акта)

Комісія у складі: головного інженера ТОВ «Ковальська-Житлосервіс» Козленка В. М.:
(голова і члени комісії із зазначенням посади)
начальника котельні Новікової Н. В.

призначена розпорядчим документом Наказом ТОВ «Ковальська-Житлосервіс»
(найменування органу, який видав розпорядчий документ)

від 19.04.2018 N 25, з 17. 09. 18 до 25. 09 18, провела перевірку

дахової котельні № 2 по вул. Сікорського, 1
(найменування теплового господарства)

та встановила: дахова котельня № 2 по вул. Сікорського, 1 готова до роботи в
(вказується виконання (невиконання) умов)
опалювальний період 2018-2019 рр.

готовності до роботи в опалювальний період
відповідно до розділу X Правил)

Заходи щодо підготовки теплового господарства до роботи в
опалювальний період: Гвірка манометрів, ревізія арматури,
чищення фільтрів, огляд та чищення газоходів,
перірка датчиків вузла обліку газу

На підставі вищевикладеного акт готовності до роботи в опалювальний період
2018/2019 р.р. видати із зауваженнями відповідно до розділу X Правил, при неусуненні
яких у встановлений термін акт готовності буде анульований.

Висновок: Дахова котельня № 2 по вул. Сікорського, 1
(найменування теплового господарства)

підготовлено (не підготовлено) до роботи в опалювальний період і має право на
отримання акта готовності до роботи в опалювальний період.

Підписи:



(Handwritten signatures of V. M. Kozlenko and N. V. Novikova)

В. М. Козленко

Н. В. Новікова

О. А. Пуравель

АКТ

ЗАГАЛЬНОГО ОСІННЬОГО ОГЛЯДУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

«12» 10 2018р.

м. Київ

Ми, що нижче підписалися, комісія в складі: головного інженера Козленко В.М., заступника головного інженера Рева М.М., начальника ЖЕД-1А 10 склали дійсний акт про те, що нами цього числа була перевірена готовність житлових будинків ЖЕД № 16 за адресою: вул. Сікарського, 1 вул. Сікарського, 1А вул. Сікарського, 1Б до роботи в осінне-зимовий період 2018-2019 рр.

Комісійно встановлено, що інженерне обладнання будинків знаходиться в технічно – справному стані.

Двері на балконах холодних переходів щільно зачиняються.

Вікна зашклені та закриті.

Слухові вікна в підвальному та технічному приміщенні закриті.

Зелені насадження (кущі, дерева) обкопані.

Зливоприймачі на прибудинкової території почищені.

Соляно-піщана суміш для посипання території заготовлена, згідно норм. Робітники з комплексного прибирання забезпечені спецодягом та інвентарем.

Акт підписали:

Головного інженера

Козленко В.М.

Заст. гол.інженера

Рева М.М.

Начальник ЖЕД № 16

Бриле С.В.